

**MODELLO D**

**RELAZIONE DI COLLAUDO DELL'IMPIANTO ELETTRICO**  
**(RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO (ex artt. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S., r.d. 18.06.31, n. 773))**

Il sottoscritto (1) \_\_\_\_\_  
con recapito in \_\_\_\_\_  
iscritto al (2) \_\_\_\_\_ dei/degli \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ con il numero personale \_\_\_\_\_  
EFFETTUATO in data \_\_\_\_\_ sopralluogo alle strutture installate per la  
manifestazione \_\_\_\_\_ che si terrà nei giorni

\_\_\_\_\_ in località \_\_\_\_\_ al fine di verificare  
tutte le opere elettriche sia fisse che mobili,

**HA RISCONTRATO**

la rispondenza alle norme di cui al D.P.R. 547/57 in merito alla prevenzione di infortuni sul lavoro, alle leggi 186/68 e n. 46/90 in merito alla definizione di impianto a norma di legge qualora siano integralmente rispettate le norme CEI vigenti.

Dalle misurazioni effettuate è risultato che tutte le intelaiature metalliche sono dotate di idonea messa a terra, il cui valore è risultato pari a (3) \_\_\_\_\_ OHM e che ogni attrezzatura è protetta con interruttore differenziale con sensibilità di 0,03, o \_\_\_\_\_ A.

**CONSIDERATO**

che gli impianti in oggetto sono conformi e rispondenti pienamente alla vigente normativa in materia (Legge n. 46/90) e tecnicamente collaudabili;

Con il presente atto:

**SI COLLAUDANO**

a norma di legge, rilasciandone il presente certificato.

**Si allega copia della Dichiarazione di conformità ai sensi della L. n. 46/90 a firma di tecnico qualificato**

NOTE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_  
(data)

In fede

\_\_\_\_\_  
*Firma*  
*allegare fotocopia del documento*  
*di riconoscimento in corso di validità.*

- =====
- (1) Ingegnere o Perito industriale;
  - (2) Ordine o Albo professionale;
  - (3) Sempre e comunque inferiore a 20 OHM.